

**Zapytanie dotyczące przetargu:**

W przedmiarze i rysunkach nie uwzględniono urządzeń technologii basenowej. Czy basen nie posiada obiegu technologicznego? W przedmiarze i rysunkach nie wspomniano o przepustnicach, recyrkulacji i automatyce wentylacji, montaż rekuperatora wymaga takich elementów instalacji. Czy Inwestor przewiduje rozszerzenie zlecenia po dokonaniu wyboru Wykonawcy?

**Odpowiedź:**

1. Technologia basenowa nie była przedmiotem projektu, z uwagi na to że remont istniejącej nie wymaga pozwolenia na budowę, projekt nie obejmuje tej instalacji. Jednakże należy ująć w wycenie remont instalacji technologii basenu.
2. Zaprojektowany rekuperator nie był przewidziany z opcją recyrkulacji powietrza (wymiana 100%). Osprzęt niezbędny dla prawidłowego funkcjonowania rekuperatora należy uwzględnić w jego cenie całościowej. Istniejąca centrala wentylacyjna posiada automatykę sterującą.